

淄博市张店区消防救援大队 关于 2024 年 1 月份消防监督检查结果的公告

张消〔2024〕26 号

全区各社会单位:

为认真履行消防机构消防监督检查职责，推动社会各单位认真落实消防安全主体责任，及时消除火灾隐患和消防违法行为。根据“双随机、一公开”工作要求及消防大队《2024 年 1 月份消防监督检查计划》，1 月份，我大队依法对全区部分消防安全重点单位和一般单位进行了消防监督检查。现将消防监督检查结果公告如下:

1 月份,我大队共监督检查单位 143 家,发现火灾隐患 268 条。通过检查发现,25 家单位暂时停业或已经注销不存在。从检查情况看,一些单位普遍存在消防安全制度不健全,无员工培训记录,无消防演练记录,未制定灭火和应急预案,疏散通道堆放杂物,无消防设施、器材定期组织维修保养记录,无电器线路定期检测记录,消防控制室交接班记录填写不完整,消防控制室值班人员未持证上岗,未对常闭式防火门未保持常闭状态等问题。各单位要对照存在的问题举一反三、查漏补缺,强化整改措施,认真组织开展本单位消防安全隐患自查自纠工作,定期组织开展消防安全培训和演练,抓好全员消防安全教育,确保单位消防安全。

附件：淄博市张店区消防救援大队 2024 年 1 月份消防监督抽查结果

淄博市张店区消防救援大队

2024 年 1 月 31 日

淄博市张店区消防救援大队 2024 年 1 月份消防监督抽查结果

序号	被检查单位名称	检查时间	检查结果	存在火灾隐患/消防违法行为
1	张店区四和宾馆	20240124	不合格	1. 员工消防安全培训记录不符合规定； 2. 消防演练记录不符合规定； 3. 员工对消防安全“四个能力”掌握不熟悉。
2	淄博市张店区教育和体育局	20240123	不合格	1. 无电器产品的线路定期维护、检测记录； 2. 无消防档案； 3. 消防控制室值班记录填写不规范。
3	上海润美物业管理有限公司淄博分公司（华侨大厦）	20240116	不合格	1. 无电器产品的线路定期维护、检测记录； 2. 无消防演练记录； 3. 员工消防安全“四个能力”不熟悉； 4. 常闭式防火门未保持常闭状态。
4	淄博家家悦超市有限公司张店华光路店	20240123	不合格	1. 无电器产品的线路定期维护、检测记录； 2. 员工消防安全培训记录不符合规定； 3. 防火检查、巡查记录不符合规定； 4. 消防控制室值班记录填写不规范。
5	中国石化销售股份有限公司山东淄博	20240109	不合格	1. 防火检查、巡查记录不符合规定； 2. 员工消防安全“四个能力”掌握

	第三加油站			不熟练。
6	淄博鑫能能源集团有限公司	20240109	不合格	1. 无消防安全制度； 2. 无灭火和应急疏散预案； 3. 无防火检查、巡查记录； 4. 无消防演练记录； 5. 无消防档案； 6. 未确定承担灭火和组织疏散任务的人员； 7. 员工对灭火器使用方法不熟练。
7	张店区圣恩老年公寓	20240111	不合格	1. 无消防安全制度； 2. 无员工消防安全培训记录； 3. 未确定承担灭火和组织疏散任务的人员； 4. 员工对消防安全“四个能力”掌握不熟悉。
8	山东优壹佳健身服务有限公司	20240109	不合格	1. 无电器产品的线路定期维护、检测记录； 2. 无员工消防安全培训记录； 3. 无消防设施、器材、消防安全标志定期组织维修保养记录； 4. 消防演练记录不符合规定。
9	淄博市张店区科技苑幼儿园	20240110	不合格	1. 无灭火和应急疏散预案； 2. 无员工消防安全培训记录； 3. 未确定消防安全管理人； 4. 防火检查、巡查记录不符合规定； 5. 无消防档案； 6. 员工对消防安全“四个能力”掌握不熟悉。
10	淄博常祥商贸有限公司	20240110	不合格	1. 无消防安全制度； 2. 无灭火和应急疏散预案； 3. 未确定消防安全管理人； 4. 防火检查、巡查不符合规定； 5. 无消防设施、器材消防安全标志定期组织维修保养； 6. 消防档案不符合要求； 7. 未确定承担灭火和组织疏散任务的人员； 8. 员工对灭火器使用方法掌握不熟悉。
11	淄博市张店区房镇镇中心幼儿园	20240124	不合格	1. 无电器产品的线路定期维护、检测记录； 2. 员工消防安全培训记录不符合规定； 3. 无消防档案； 4. 消防控制室值班记录填写不规范。

12	淄博迪米酒店有限责任公司	20240111	不合格	1. 无消防安全制度； 2. 无灭火和应急疏散预案； 3. 无员工消防安全培训记录； 4. 无消防设施、器材、消防安全标志定期组织维修保养记录； 无消防演练记录； 5. 员工灭火器使用方法不熟练。
13	淄博托福宾馆有限公司	20240111	不合格	1. 防火检查、巡查记录不符合规定； 2. 消防档案不符合要求； 3. 前台值班人员对壁挂式火灾报警控制器操作不熟悉。
14	淄博瑞安物业管理 有限公司（洲际中心）	20240118	不合格	1. 无电器产品的线路定期维护、检测记录； 2. 防火检查、巡查记录不符合规定； 3. 无消防演练记录； 4. 员工对消防安全“四个能力”掌握不熟悉。
15	淄博汇美物业管理 有限公司（淄博市 新材料交易中心）	20240111	不合格	1. 防火检查、巡查记录不符合规定； 2. 员工对消防安全“四个能力”掌握不熟悉。
16	张店区橙花烤肉店	20240103	不合格	1. 该单位营区内 2 处电气线路未穿管保护； 2. 该单位未定期组织消防安全演练； 3. 该单位员工消防安全“四个能力”掌握不熟悉。
17	淄博市张店区西六路小学	20240110	不合格	1. 该单位餐厅东侧 1 处电气线路未穿管保护。
18	淄博市张店区鑫鑫加油站	20240104	不合格	1. 该单位人员变动消防档案内容未及时更新。
19	淄博嗨玩网吧	20240103	不合格	1. 该单位营业区内 1 处电气线路未穿管保护； 2. 该单位员工消防安全培训记录内容不全。
20	淄博市骨科医院	20240124	不合格	1. 一层南侧 2 处电器线路敷设不符合要求； 2. 该单位未提供消防安全制度。
21	山东叶泰茂酒店管理有限公司	20240105	不合格	1. 该单位消防水泵房 2 处照明电线未穿管保护； 2. 该单位未定期组织员工消防安全培训； 3. 该单位员工消防安全“四个能力”掌握不熟悉。
22	山东新华制药股份有限公司（东一路厂区）	20240118	不合格	1. 该单位 206 仓库 2 处电气线路未穿管保护。

23	张店喜客宾馆	20240105	不合格	<ol style="list-style-type: none"> 1. 该单位五层3处电气线路未穿管保护； 2. 该单位提供的员工消防安全培训时间为2022年，未提供2023年员工消防安全培训记录； 3. 该单位员工“四个能力”掌握不熟悉。
24	淄博供电公司调度大楼	20240125	不合格	<ol style="list-style-type: none"> 1. 该单位未提供消防安全制度； 2. 该单位员工消防安全“四个能力”掌握不熟悉。
25	中国太平洋人寿保险股份有限公司淄博中心支公司	20240125	不合格	<ol style="list-style-type: none"> 1. 该单位十层西侧2处电气线路未穿管保护； 2. 该单位员工对“10.30.60”处置程序掌握不熟悉。
26	张店艾美旅馆	20240112	不合格	<ol style="list-style-type: none"> 1. 部分房间电器产品的线路敷设不符合要求； 2. 无员工消防安全培训记录； 3. 无防火检查记录； 4. 无消防演练记录； 5. 员工室内消火栓操作不熟练，灭火和火灾应急处置程序不熟练。
27	淄博蓝钻酒店管理有限公司	20240119	不合格	<ol style="list-style-type: none"> 1. 第二、三层应急灯电器产品的线路敷设不符合要求； 2. 无消防安全制度；无灭火和应急疏散预案；无员工消防安全培训记录；未确定消防安全管理；无消防演练记录；未确定承担灭火和组织疏散任务的人员； 3. 弱电间管道并未进行防火封堵； 4. 员工室内消火栓操作不熟练，火灾应急处置程序不熟悉。
28	淄博柳泉艺术学校	20240122	不合格	<ol style="list-style-type: none"> 1. 宿舍楼楼梯间电器产品的线路敷设不符合要求； 2. 防火检查、巡查记录不符合规定；员工室内消火栓操作不熟练
29	淄博彩世界商业运营管理有限公司	20240126	不合格	<ol style="list-style-type: none"> 1. 防火检查、巡查记录不符合规定； 2. 员工室内消火栓操作不熟练； 3. 员工火灾应急处置程序不熟悉。
30	淄博市张店区潮庭健身服务有限公司	20240112	不合格	<ol style="list-style-type: none"> 1. 泳池西侧房间电器产品的线路敷设不符合要求； 2. 无员工消防安全培训记录； 3. 无防火检查记录； 4. 无消防演练记录； 5. 员工室内消火栓操作不熟练，灭火应急处置程序不熟练。
31	淄博市张店区紫馨园幼儿园	20230126	不合格	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一层部分电器产品的线路敷设不符合规定； 2. 未确定承担灭火和组织疏散任务

				的人员； 3. 部分员工灭火和应急处置程序不掌握。
32	淄博市市场监督管理局	20230124	不合格	1. 未确定消防安全管理人。
33	山东统一银座商业有限公司九级塔店站	20230109	不合格	1. 员工消防卷盘操作不熟练； 2. 员工消防安全“四个能力”不熟悉。
34	淄博市齐泰物业发展有限公司（金融大厦）	20230109	不合格	1. 个别员工火灾应急处置能力不熟练，消防安全“四个能力”不熟悉。
35	淄博润诚实业有限公司（天乙公建E座）	20230123	不合格	1. 无员工消防安全培训记录； 2. 防火检查，巡查记录不符合规定； 3. 消防演练记录不符合规定。； 4. 消防控制室值班记录填写不规范； 5. 室内消火栓操作不熟练； 6. 火灾应急处置程序不熟悉。
36	淄博瑞雅城市酒店管理有限公司	20240112	不合格	1. 未确定消防重点部位； 2. 末端试水装置无标识。
37	淄博市张店区福泽养老院	20240119	不合格	1. 员工消防安全培训记录不符合规定； 2. 末端试水装置无消防标识。
38	淄博市张店区齐润幼儿园	20240116	不合格	1. 防火巡查记录不符合规定； 2. 末端试水装置无消防标识。
39	淄博柏纳酒店管理有限公司	20240116	不合格	1. 防火巡查记录不符合规定。
40	淄博柴天酒店有限公司	20240126	不合格	1. 员工消防安全培训记录不符合规定； 2. 一层大厅南侧电器线路敷设不符合规定。
41	淄博市张店区妇幼保健计划生育服务中心	20240116	不合格	1. 末端试水装置无消防标识。
42	淄博张店鑫马物业管理有限公司（鑫城中心）	20240116	不合格	1. 防火检查、巡查记录不符合规定。
43	中国农业银行股份有限公司淄博分行	20240125	不合格	1. 水箱间电器线路敷设不符合规定
44	淄博大晟酒店管理有限公司	20240122	不合格	1. 防火检查、巡查记录不符合规定。
45	淄博紫荆住宿服务有限公司	20240111	不合格	1. 消防控制室南侧电器线路敷设不规范。

46	淄博宜祥物业管理有限公司（玉龙大厦）	20240111	不合格	1. 水箱间南侧走廊电器线路敷设不符合规定； 2. 该单位未签订维保合同。
47	山东壳牌石油有限公司张店华光路加油站	20240112	不合格	1. 未确定消防安全管理人。
48	山东蒋嘉商贸有限公司	20240125	不合格	1. 控制室北侧电器线路敷设不符合规定。
49	山东奥朗特购物广场有限公司	20240126	不合格	1. 负一层东侧、消防控制室应急照明电器线路敷设不符合规定； 2. 员工消防安全培训记录不符合规定。
50	市直机关第一综合楼（淄博市机关事务管理局）	20240126	不合格	1. 员工消防安全培训记录不符合规定。
51	淄博来客网络科技服务有限公司	20240109	不合格	1. 无消防安全制度； 2. 员工消防安全“四个能力”掌握不熟悉； 3. 员工岗前消防安全培训记录未签字； 4. “10.30.60”应急处置程序不熟悉。
52	淄博幸福家物业管理有限公司（金宝岛）	20240122	不合格	1. 六层常闭式防火门未保持常闭状态。
53	张店人民东路上水足浴馆	20240125	不合格	1. 无防火巡查记录； 2. 部分员工“四个能力”掌握不熟悉； 3. 无员工消防安全培训记录； 4. 无消防演练记录。
54	淄博友家物业管理有限公司（红星茶城）	20240124	不合格	1. 无消防安全制度； 2. 员工消防安全“四个能力”掌握不熟悉； 3. 无岗前员工消防安全培训记录； 4. 员工对“10.30.60”应急处置程序不熟悉。
55	淄博中原宾馆有限责任公司	20220109	不合格	1. 无消防安全制度； 2. 员工消防安全“四个能力”掌握不熟悉； 3. 无岗前员工消防安全培训记录； 4. “10.30.60”应急处置程序不熟悉。
56	淄博星空台球娱乐有限公司	20240112	不合格	1. 无消防安全制度； 2. 员工消防安全“四个能力”掌握不熟悉； 3. 无岗前员工消防安全培训记录； 4. 员工对“10.30.60”应急处置程序不熟悉。

57	山东至依家居文化发展有限公司	20240111	不合格	<ol style="list-style-type: none"> 1. 无消防安全制度； 2. 员工消防安全“四个能力”掌握不熟悉； 3. 无岗前员工消防安全培训记录； 4. 员工对“10.30.60”应急处置程序不熟悉。
58	上海红星欧丽洛雅品牌管理有限公司淄博分公司	20240110	不合格	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一层二区局部喷淋管道无水（末端压力为0）。
59	淄博鸿泰物业服务集团有限公司（环齐大厦A座）	20240124	不合格	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主楼西侧一处室外消火栓无水。
60	淄博宏仁堂大药店有限责任公司	20240111	不合格	<ol style="list-style-type: none"> 1. 无消防安全制度； 2. 员工消防安全“四个能力”掌握不熟悉； 3. 员工岗前消防安全培训记录未签字； 4. 员工对“10.30.60”应急处置程序不熟悉。
61	淄博万佳物业服务股份有限公司（御景大厦）	20240124	不合格	<ol style="list-style-type: none"> 1. 稳压泵电接点压力表故障； 2. 地下车库西侧防火卷帘无法启动； 3. 十七层西侧机械排烟无法启动； 4. 无电器产品线路定期维护、检测的记录； 5. 未确定消防安全管理人； 6. 防火检查、巡查记录不符合规定； 7. 无消防设施、器材、消防安全标志定期组织维修保养的记录。
62	淄博润景物业管理有限公司（润晟十八特区商务楼）	20240124	不合格	<ol style="list-style-type: none"> 1. 无电器产品线路定期维护、检测的记录。
63	淄博吉特餐饮文化有限公司张店分公司	20240115	不合格	<ol style="list-style-type: none"> 1. 层北侧1处应急照明灯损坏； 2. 无电器产品线路定期维护、检测的记录； 3. 无灭火和应急疏散预案； 4. 无员工消防安全培训记录； 5. 未确定消防安全管理人； 6. 消防演练记录不符合规定； 7. 未确定承担灭火和组织疏散任务的人员； 8. 建筑东侧板房屋顶使用易燃可燃夹芯材料彩钢板搭建。
64	中国石油天然气股份有限公司山东淄博销售分公司张店东二路加油站	20240109	不合格	<ol style="list-style-type: none"> 1. 无电器产品线路的定期维护、检测记录； 2. 无消防设施、器材、消防安全标志的定期组织维修保养记录。

65	淄博市张店区天乙花苑幼儿园	20240122	不合格	1. 无电器产品线路定期维护、检测的记录； 2. 无员工消防安全培训记录； 3. 一层北侧安全出口被员工张红梅锁闭，已当场打开。
66	淄博市齐盛幼儿园	20240116	不合格	1. 私家车占用消防车通道，已当场改正。
67	淄博市博文幼儿园	20240109	不合格	1. 教学楼一层两具灭火器被杂物遮挡，已当场整改。
68	山东华杰城市人家装饰工程有限公司	20240103	不合格	1. 无员工消防安全培训记录； 2. 无防火检查、巡查记录； 3. 室内消火栓箱箱门采用木质装饰； 4. 占用四层北侧安全出口。
69	淄博中房物业管理有限公司张店分公司（中房大厦二期）	20240103	不合格	1. 员工消防安全培训记录不符合要求； 2. 防火检查、巡查记录不符合要求。
70	淄博欢购商业管理有限公司	20240123	不合格	1. 私家车占用消防车通道，已当场整改。
71	山东天音生物科技有限公司	20240110	不合格	1. 擅自停用浸出车间室内消火栓； 2. 无电器产品线路定期维护、检测的记录； 3. 消防水泵房内电器线路敷设不符合规定； 4. 无消防设施、器材、消防安全标志定期组织维修保养记录。
72	淄博张店灵龙网吧	20240116	不合格	1. 无电器产品的线路定期维护、检测的记录； 2. 员工消防安全培训记录不符合规定； 3. 未确定消防安全管理人； 4. 未确定承担灭火和组织疏散任务的人员。
73	淄博市体育幼儿园	20240114	不合格	1. 未确定消防安全管理人； 2. 无防火检查、巡查记录。
74	淄博翔润酒店管理有限公司	20240122	不合格	1. 无电器产品线路定期维护、检测的记录。
75	淄博日报社	20240123	不合格	1. 灭火器未成组摆放，已当场改正。
76	张店奥莉商务宾馆	20240124	不合格	1. 二层、三层东侧封闭楼梯间内堆放杂物，占用疏散通道。
77	淄博百脑汇电子信息有限公司	20240123	不合格	1. 四层、五层北侧封闭楼梯间内两处疏散指示标志损坏； 2. 楼顶水箱间稳压泵电接点压力表频繁波动，稳压泵不能正常启动； 3. 由于管道冻裂，一层部分区域喷淋无水，一层东侧末端试水压力为

				0Mpa; 4. 四层西侧机械排烟设施故障，排烟风量不足； 5. 四层南侧走廊内一处挡烟垂壁损坏。
78	淄博市邮政局西六路营业所	20240103	不合格	1. 一层西侧安全出口上方一处电器产品的线路敷设不符合规定。
79	张店区林慧餐饮服务店	20240109	不合格	1. 二层厨房内西侧置物架与墙壁之间一处电器产品的线路敷设不符合规定。
80	淄博市张店区欣三友老年公寓	20240101	不合格	1. 二层走廊西侧防火门上方电器产品的线路敷设不符合规定； 2. 部分员工对消防安全“四个能力”掌握不熟练。
81	淄博市中心血站	20240103	不合格	1. 未确定消防重点部位，楼顶水箱间未张贴消防重点部位标识。
82	淄博淦来商贸有限公司	20240126	不合格	1. 十二层走廊未设置应急照明灯； 2. 十一层布草间内顶棚采用 PVC 材料。
83	淄博安舒酒店有限公司	20240101	不合格	1. 二层西侧走廊内自然排烟窗设置不符合要求； 2. 西侧封闭楼梯间内有布草间开窗； 3. 二层走廊中段吊顶上方电器产品的线路未穿管保护，敷设不符合规定。
84	淄博市张店区五里桥老年公寓	20240101	不合格	1. 部分员工对消防安全“四个能力”掌握不熟练。
85	天健大厦物业管理办公室（天健大厦）	20240126	不合格	1. 水泵房一处电器产品的线路敷设不符合规定。
86	淄博市张店区东方实验学校	20240112	不合格	1. 食堂厨房油烟道未定期清理； 2. 食堂厨房操作间内东侧吊顶处一处电器产品的线路敷设不符合规定； 3. 员工对“10.30.60”火灾应急处置机制、消防安全“四个能力”掌握不熟练。
87	淄博市张店东方实业总公司（东方商务中心）	20240115	不合格	1. 消防控制室控制柜应急广播电源故障； 2. 顶层水箱间一台稳压泵故障； 3. 负一层正压送风机控制柜故障； 4. 顶层水箱间稳压泵配电箱上方、十二层与十三层之间楼梯间应急照明下方、一层东侧楼梯间南侧墙面上三处电器产品的线路敷设不符合规定； 5. 《消防控制室值班记录》、《建

				筑消防设施故障处理记录》未如实记录故障情况。
88	淄博金昌物业管理有限责任公司（金昌大厦）	20240112	不合格	1. 稳压泵无法正常工作（无法稳压）； 2. 未确定承担灭火和组织疏散任务的人员； 3. 员工消防安全“四个能力”掌握不熟悉。
89	淄博博纳影院管理有限公司	20240112	不合格	1. 员工消防安全“四个能力”掌握不熟悉。
90	淄博市绿达燃气有限公司	20240110	不合格	1. 消防演练记录不符合规定。 2. 员工消防安全“四个能力”掌握不熟悉。
91	淄博新昊圣贸易有限公司	20240117	不合格	1. 未按照规定制定、公布、实施消防安全制度。
92	华润置地（淄博）有限公司（华润公寓）	20240125	不合格	1. 未确定承担灭火和组织疏散任务的人员； 2. 员工消防安全“四个能力”掌握不熟悉。
93	济宁银行股份有限公司淄博分行	20240126	不合格	1. 消防演练记录不符合规定； 2. 员工消防安全“四个能力”掌握不熟悉。
94	淄博安居物业管理有限公司（中关村科技城）	20240125	不合格	1. 消防演练记录不符合规定； 2. 员工消防安全“四个能力”掌握不熟悉。
95	淄博润恒物业管理有限公司（园林大厦）	20240124	不合格	1. 消防演练记录不符合规定； 2. 员工消防安全“四个能力”掌握不熟悉。
96	山东金拱门食品有限公司淄博福园餐厅	20240119	不合格	1. 消防档案不符合要求； 2. 员工对消防安全“四个能力”掌握不熟悉。
97	淄博张店潍淄医院管理有限公司	20240122	不合格	1. 无灭火和应急疏散预案。 2. 消防控制室值班人员对消防设备操作不熟练。
98	淄博市张店区人民检察院	20240124	不合格	1. 工作人员对消防安全“四个能力”掌握不熟悉。
99	淄博景悦酒店管理有限公司	20240122	不合格	1. 消防控制室值班人员操作不熟练； 2. 员工对消防安全“四个能力”掌握不熟悉。
100	淄博禾润建材销售有限公司（蓝乾大厦）	20240123	不合格	1. 消防控制室值班人员操作不熟练； 2. 员工对消防“四个能力”掌握不熟悉。
101	淄博市美达菲幼儿园	20240119	不合格	1. 员工对消防安全“四个能力”掌握不熟悉。

102	淄博安信物业管理有限公司（中德商务大厦）	20240109	不合格	1. 未确定消防安全管理人； 2. 消防演练记录不符合要求； 3. 消防档案不符合要求； 4. 未确定消防重点部位； 5. 未设置微型消防站。
103	利群集团淄博购物广场有限公司莲池超市	20240118	不合格	1. 未确定消防安全管理人； 2. 无电器产品的线路定期维护、检测记录。
104	淄博商厦股份有限公司	20240123	不合格	1. 消防控制室电气线路敷设不符合规定； 2. 员工对“一懂、三会”掌握不熟悉； 3. 员工对消防设施器材操作不熟练。
105	淄博张店汇欣网吧	20240104	合格	
106	淄博市张店区齐润小学	20240103	合格	
107	中国石油天然气股份有限公司山东淄博销售分公司张店金晶大道加油站	20240110	合格	
108	淄博市张店区齐盛学校	20240122	合格	
109	淄博市张店区人民法院	20240110	合格	
110	淄博市国家税务局	20240125	合格	
111	山东绿通燃气股份有限公司绿丰加气站	20240125	合格	
112	淄博贝林电子有限公司	20240110	合格	
113	淄博市张店区重庆路中学	20240125	合格	
114	淄博万佳物业服务股份有限公司（创业大厦）	20240119	合格	
115	淄博市张店区通济幼儿园	20240110	合格	
116	淄博市张店区第八中学	20240125		该学校已放假。
117	淄博张店东方双语实验学校	20240129		该学校已放假。
118	淄博市张店区潘庄高级中学	20240124		该学校已放假。

119	七天四季酒店（广州）有限公司淄博火车站店	20240123		因单位升级改造，已停业。
120	淄博金钻餐饮娱乐有限公司	20240104		该单位已停业。
121	淄博海平物业管理有限公司（东方之珠）	20240125		该单位原物业公司已撤出管理。
122	淄博捷派风尚餐饮娱乐有限公司	20240104		该单位已停业。
123	张店郭记家常菜馆	20240110		该单位已停业。
124	星动重塑运动健康管理（淄博）有限公司	20240104		该单位已停业。
125	齐商银行股份有限公司	20240101		该单位已停业。
126	淄博泛海保健服务有限公司	20240124		该单位已注销。
127	淄博鹏润国美电器有限公司	20240124		该单位已注销。
128	张店佰颐宸足疗店	20240121		该单位已停业。
129	张店农村合作银行怡海世家支行	20240121		该单位未营业。
130	张店金丽阁足疗店	20240121		该单位已停业。
131	山东尚德仓储有限公司	20240121		该单位已停业。
132	张店尚美水情酒店	20240111		该单位已停业。
133	淄博搜秀商贸有限公司	20240108		该单位已停业。
134	淄博市张店区彩虹养老院	20240103		该单位暂停营业。
135	淄博张店吉野网吧	20240103		该单位因室内装修改造，已重新申报开业检查手续。
136	淄博市张店区尚勤幼儿园	20240128		该单位未开门。
137	张店清枫渡理疗馆	20240125		该单位未开门。
138	张店区龙缘养生馆	20240121		该单位已注销。

139	淄博商厦有限责任公司金贝电子公司 (淄博商厦金贝电子)	20240103		该单位已申报停产停业，且租赁给汉庭酒店和书店，两家单位均已列入重点单位监管范畴。
140	淄博元尚健康服务有限公司	20240109		该单位已不存在。
141	淄博高米酒店有限公司	20240109		该单位已不存在。
142	淄博天娱餐饮文化有限公司	20240124		该单位已停业。
143	淄博美寓公寓管理有限公司	20240124		该单位因物业维修管道，暂时停业。