

淄博市张店区消防救援大队 关于 2025 年 2 月份消防监督检查结果的公告

张消〔2025〕17 号

全区各社会单位:

为认真履行消防机构消防监督检查职责，推动社会各单位认真落实消防安全主体责任，及时消除火灾隐患和消防违法行为。根据“双随机、一公开”工作要求及消防大队《2025 年 2 月份消防监督检查计划》，2 月份，我大队依法对全区部分消防安全重点单位和一般单位进行了消防监督检查。现将消防监督检查结果公告如下:

2 月份，我大队共监督检查单位 36 家，发现火灾隐患 57 条。通过检查发现，1 家单位已停业。从检查情况看，一些单位普遍存在消防安全制度不健全，无员工培训记录，无消防演练记录，未制定灭火和应急预案，疏散通道堆放杂物，无消防设施、器材定期组织维修保养记录，无电器线路定期检测记录，消防控制室交接班记录填写不完整，消防控制室值班人员未持证上岗，未对常闭式防火门未保持常闭状态等问题。各单位要对照存在的问题举一反三、查漏补缺，强化整改措施，认真组织开展本单位消防安全隐患自查自纠工作，定期组织开展消防安全培训和演练，抓好全员消防安全教育，确保单位消防安全。

附件：淄博市张店区消防救援大队 2025 年 2 月份消防监督
抽查结果

淄博市张店区消防救援大队
2025 年 2 月 27 日

淄博市张店区消防救援大队
2025 年 2 月份消防监督抽查结果

序号	被检查单位名称	检查时间	检查结果	存在火灾隐患/消防违法行为
1	张店区斯维途宾馆	20250225		1. 无电器产品的线路定期维护、检测记录； 2. 员工室内消火栓操作不熟练。
2	淄博莲池骨科医院有限公司	20250206		1. 消防演练记录不符合规定； 2. 消防控制室值班记录填写不规范。
3	张店祥和万家商务宾馆	20250214		1. 员工对消防设施操作不熟练。
4	山东嘉汇文化用品有限公司美博分公司	20250206		1. 该单位营业区西侧 2 处电气线路未落实穿管防护措施； 2. 该单位消防安全管理人变更后，未及时更新明确责任的文件； 3. 该单位未与物业签订明确双方消防安全责任的文件。
5	青岛衣品汇服装商贸有限公司淄博分公司	20250205		1. 无电器产品的线路定期维护、检测记录； 2. 员工室内消火栓操作不熟练。
6	淄博张店木林森网吧	20250217		1. 该单位员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。
7	淄博唐荣酒店管理有限公司	20250213		1. 该单位部分员工对消防安全“四个能力”掌握不熟悉。

8	中国石化销售股份有限公司山东淄博第十四加油站	20250211		1. 该单位部分员工对灭火器使用操作不熟练。
9	中国邮政集团公司淄博市分公司	20250217		1. 消防控制室值班人员不符合持证上岗要求； 2. 员工对消防安全“四个能力”掌握不熟悉。
10	汉庭（天津）投资咨询有限公司淄博分公司	20250211		1. 防火检查、巡查记录不符合规定； 2. 该单位部分员工对消防安全“四个能力”掌握不熟练。
11	山东优壹佳健身服务有限公司淄博华光路分公司	20250211		1. 消防演练记录不符合规定； 2. 员工室内消火栓操作不熟练。
12	淄博张店壹加壹网吧	20250220		1. 无电器产品的线路定期维护、检测记录； 2. 员工灭火器操作使用不熟练。
13	山东万信东景商贸有限公司	20250213		1. 员工室内消火栓操作不熟练。
14	山东幸福公社医养健康产业有限公司淄博分公司	20250225		1. 三楼西侧走廊室内消火栓无水； 2. 员工对室内消火栓操作不熟练。
15	淄博愉程轩酒店管理有限公司	20250206		1. 该单位营业区西侧楼梯间内 3 处电气线路未落实穿管防护措施； 2. 该单位提供的 2024 年消防演练记录与照片内容不符； 3. 该单位控制室值班人员对消防设备操作不熟练。
16	淄博正大光明眼科医院有限公司	20250206		1. 员工室内消火栓操作不熟练。
17	淄博鑫泰星大酒店有限公司	20250208		1. 消防演练记录不符合规定；防火检查、巡查记录不符合规定；无灭火和应急疏散预案； 2. 消防控制室值班记录不符合要求； 3. 员工室内消火栓操作不熟练。
18	淄博如家酒店管理有限公司火车站店	20250205		1. 消防演练记录不符合规定； 2. 消防控制室值班记录填写规范。
19	中国太平洋财产保险股份有限公司淄博中心支公司	20250206		1. 该单位九层 4 处电气线路未落实穿管防护措施； 2. 该单位制定的灭火和应急疏散预案与实际不符；

				3. 该单位消防控制室值班记录填写不规范。
20	淄博金鑫园市场管理有限公司	20250219		1. 无电器产品的线路定期维护、检测的记录； 2. 员工消防安全“四个能力”掌握不熟悉。
21	张店广物超市	20250211		1. 该单位一层2处电气线路未落实穿管防护措施； 2. 该单位未提供2024年消防演练记录； 3. 该单位员工消防安全“四个能力”掌握不熟悉。
22	上海浦东发展银行股份有限公司淄博分行	20250208		1. 员工室内消火栓操作不熟练。
23	淄博锦御满堂陶瓷有限公司（天乙村公建一区）	20250217		1. 消防控制室值班人员不符合持证上岗要求； 2. 员工对消防安全“四个能力”掌握不熟悉。
24	上海红星美凯龙品牌管理有限公司淄博分公司	20250206		1. 防火检查记录不符合规定。
25	淄博市张店区中医院	20250206		1. 员工对消防安全“四个能力”掌握不熟悉。
26	淄博悦帮物业有限公司（一层商场、二层餐饮）	20250213		1. 消防控制室值班人员不符合持证上岗要求。
27	淄博润途商贸有限公司	20250212		1. 一层西侧电器线路未落实穿管保护措施； 2. 防火检查、巡查记录不符合规定； 3. 消防设施、器材、消防安全标志定期组织维修保养记录不符合规定； 4. 消防演练记录不符合规定。 5. 部分员工对灭火器使用不熟悉。
28	淄博市张店区松鹤林老年公寓	20250212		1. 一层西侧电器线路未落实穿管保护措施； 2. 该单位未提供员工消防安全培训记录、消防演练记录； 3. 部分员工对灭火器操作不熟悉。

29	淄博纳兰逸盛酒店管理有限公司	20250212		1. 该单位未提供员工消防安全培训记录、消防演练记录; 2. 部分员工对室内消火栓操作不熟悉。
30	庭美（淄博）酒店管理有限公司	20250217	合 格	
31	淄博市电影有限公司张店宏程国际分公司	20250211	合 格	
32	中国石化销售股份有限公司山东淄博第一加油站	20250205	合 格	
33	淄博市张店区金乔老年公寓	20250208	合 格	
34	淄博正峰酒店管理有限公司	20250213	合 格	
35	中国石化销售股份有限公司山东淄博第二十四加油站	20250205	合 格	
36	张店区蔡掌柜餐饮店（个体工商户）	20250226		该单位已停业。